

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 21 г.

Название потребителя ТСН "Кузьминская-7" Абонент _____
 Адрес потребителя МО, г. Котельники, ул. Кузьминская, д.7 Телефон _____
 Ответственное лицо Председатель Правления Шеварков А.Н.

Вычислитель ТС-400-0-4-2 Сер.ном. 110718 Расход под 0.000.. 50.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.000.. 32.000 м3/ч Ду 50 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	tп [оС]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	Tнар [час]
25.12	6.31237	61.3	52.3	5.0	307.797	230.276	77.521	24.00
26.12	6.75901	61.3	52.4	5.0	315.853	229.525	86.328	24.00
27.12	6.67971	61.4	52.4	5.0	315.174	230.816	84.358	24.00
28.12	6.39827	61.3	52.2	5.0	309.939	231.057	78.882	24.00
29.12	6.30019	61.4	52.4	5.0	310.166	233.025	77.141	24.00
30.12	6.54671	61.4	52.5	5.0	314.870	233.046	81.824	24.00
31.12	7.82321	61.4	52.9	5.0	337.043	230.395	106.648	24.00
01.01	5.85905	61.4	52.3	5.0	302.571	233.716	68.855	24.00
02.01	5.88049	61.4	52.4	5.0	303.891	234.379	69.512	24.00
03.01	5.98412	61.4	52.4	5.0	305.769	234.198	71.571	24.00
04.01	6.00066	61.3	52.5	5.0	305.345	233.060	72.285	24.00
05.01	5.97654	61.4	52.4	5.0	304.872	233.291	71.581	24.00
06.01	6.04779	61.4	52.4	5.0	306.300	233.463	72.837	24.00
07.01	6.03028	61.4	52.4	5.0	304.733	232.102	72.631	24.00
08.01	6.24371	61.3	52.4	5.0	308.728	232.155	76.573	24.00
09.01	6.32235	61.3	52.3	5.0	309.484	231.896	77.588	24.00
10.01	6.68591	61.3	52.4	5.0	316.434	232.180	84.254	24.00
11.01	6.80609	61.3	52.5	5.0	318.851	231.667	87.184	24.00
12.01	6.48546	61.3	52.3	5.0	313.163	232.616	80.547	24.00
13.01	6.48230	61.3	52.3	5.0	313.132	232.359	80.773	24.00
14.01	6.60000	61.2	52.3	5.0	314.828	231.704	83.124	24.00
15.01	6.64317	61.2	52.4	5.0	316.304	231.531	84.773	24.00
16.01	6.50752	61.2	52.2	5.0	311.226	229.196	82.030	24.00
17.01	7.29577	61.2	52.4	5.0	326.593	230.358	96.235	24.00
18.01	6.52193	61.2	52.2	5.0	312.607	230.957	81.650	24.00
19.01	6.51553	61.3	51.8	5.0	306.681	225.967	80.714	24.00
20.01	6.18418	61.1	51.8	5.0	301.845	226.861	74.984	24.00
21.01	6.35020	61.1	51.6	5.0	301.875	223.987	77.888	24.00
22.01	6.32591	61.1	51.8	5.0	303.304	225.275	78.029	24.00
23.01	6.42776	61.2	51.9	5.0	304.457	224.554	79.903	24.00
24.01	6.89046	61.3	52.1	5.0	313.106	224.626	88.480	24.00
Итого	199.88665	61.3	52.3	5.0	9636.941	7150.238	2486.703	744.00

Точ.пер. = Тнар + Тмакс + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Tнар [час]
25-01-21 00:00	2858.55965	159572.366	124251.019	11569.04
25-12-20 00:00	2658.67300	149935.425	117100.781	10825.04
Итого	199.88665	9636.941	7150.238	744.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррект. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 17-09-19 17ч НС-А-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1 (Н1-Н3) -G2 (Н2-Н3)

25.01.21 Подпись _____

