

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 21 г.

Название потребителя ТСН "Кузьминская-7" Абонент _____
 Адрес потребителя МО, г. Котельники, ул. Кузьминская, д.7 Телефон _____
 Ответственное лицо Председатель Правления Шеварков А.Н.

Вычислитель ТС-400-0-4-2 Сер.ном. 110718 Расход под 0.000.. 50.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.000.. 32.000 м3/ч Ду 50 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	tп [оС]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	Tнар [час]
25.02	6.39120	60.5	51.4	5.0	304.382	223.063	81.319	24.00
26.02	6.12431	60.5	51.4	5.0	299.301	222.826	76.475	24.00
27.02	6.36430	60.5	51.6	5.0	303.733	222.305	81.428	24.00
28.02	6.95222	60.5	51.7	5.0	314.240	221.366	92.874	24.00
01.03	6.26934	60.5	51.6	5.0	301.952	222.459	79.493	24.00
02.03	6.14947	60.6	51.7	5.0	300.739	223.301	77.438	24.00
03.03	6.25388	60.7	51.6	5.0	301.036	222.287	78.749	24.00
04.03	6.27051	60.7	51.8	5.0	302.242	222.834	79.408	24.00
05.03	6.07379	60.7	51.6	5.0	299.328	224.121	75.207	24.00
06.03	6.43571	60.6	51.6	5.0	304.862	222.866	81.996	24.00
07.03	6.36257	60.6	51.4	5.0	302.836	222.866	79.970	24.00
08.03	6.97199	60.6	51.6	5.0	314.522	222.303	92.219	24.00
09.03	6.48872	60.4	51.1	5.0	304.147	221.437	82.710	24.00
10.03	6.46117	60.4	51.0	5.0	303.950	222.401	81.549	24.00
11.03	6.51173	60.3	50.9	5.0	304.535	221.891	82.644	24.00
12.03	6.53191	60.3	51.0	5.0	305.650	222.698	82.952	24.00
13.03	6.85434	60.5	51.3	5.0	310.809	221.493	89.316	24.00
14.03	7.04499	60.5	51.5	5.0	315.091	221.808	93.283	24.00
15.03	6.42265	60.6	51.3	5.0	303.805	222.844	80.961	24.00
16.03	6.48093	60.6	51.5	5.0	305.080	222.378	82.702	24.00
17.03	6.27181	60.6	51.4	5.0	301.329	222.654	78.675	24.00
18.03	6.30384	60.6	51.5	5.0	302.419	222.994	79.425	24.00
19.03	6.42444	60.6	51.5	5.0	303.863	222.158	81.705	24.00
20.03	6.51984	60.6	51.6	5.0	306.565	222.872	83.693	24.00
21.03	7.01424	60.5	51.6	5.0	314.574	221.130	93.444	24.00
22.03	6.26821	60.5	51.6	5.0	302.977	223.677	79.300	24.00
23.03	6.45145	60.6	51.6	5.0	304.727	222.227	82.500	24.00
24.03	6.26705	60.6	51.6	5.0	301.430	222.345	79.085	24.00
Итого	180.93661	60.5	51.5	5.0	8540.124	6229.604	2310.520	672.00

Тотч.пер. = Tнар + Tмакс + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 672.00ч = 672.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Tнар [час]
25-03-21 00:00	3239.34510	177544.930	137394.309	12985.04
25-02-21 00:00	3058.40849	169004.806	131164.705	12313.04
Итого	180.93661	8540.124	6229.604	672.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 672.00ч
 Обновление 2.49 17-09-19 17ч НС-А-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1 (Н1-Н3) -G2 (Н2-Н3)

25.03.21 Подпись _____

