

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 21 г.

Название потребителя ТСН "Кузьминская-7" Абонент _____
 Адрес потребителя МО, г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 7 Телефон _____
 Ответственное лицо Председатель Правления Шеварков А.Н.

Вычислитель ТС-400-0-4-2 Сер.ном. 110718 Расход под 0.40.. 100.00 м3/ч Ду 100 мм
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.40.. 100.00 м3/ч Ду 100 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Tнар [час]	
25.09	9.0586	47.2	37.7	953.09	953.07	-0.04	0.06	
26.09	8.5495	46.2	37.3	953.66	953.63	-0.03	0.06	
27.09	8.6476	46.3	37.3	953.85	953.65	-0.04	0.24	
28.09	9.2962	47.6	37.8	953.59	953.58	-0.05	0.06	
29.09	10.0387	49.2	38.7	957.01	956.97	-0.02	0.06	
30.09	10.3948	50.2	39.2	944.24	944.22	-0.05	0.07	
01.10	10.1819	49.6	38.8	944.70	944.69	-0.03	0.04	
02.10	10.2188	49.5	38.7	946.87	946.80	-0.02	0.09	
03.10	11.4498	52.4	40.4	950.48	950.45	-0.03	0.06	
04.10	11.3845	52.4	40.4	950.79	950.75	-0.01	0.05	
05.10	12.8016	55.9	42.4	949.86	949.77	-0.09	0.09	
06.10	11.8815	54.1	41.6	949.95	949.83	-0.12	0.12	
07.10	12.4998	55.5	42.3	949.00	948.93	-0.03	0.10	
08.10	12.5916	55.7	42.5	949.07	949.00	-0.01	0.08	
09.10	12.0225	54.8	42.2	949.13	949.06	-0.01	0.08	
10.10	11.3443	53.6	41.6	949.31	949.25	-0.01	0.07	
11.10	11.7337	54.5	42.1	948.63	948.55	-0.01	0.09	
12.10	11.1739	53.4	41.6	948.56	948.48	-0.02	0.10	
13.10	10.8831	53.0	41.5	947.97	947.96	-0.05	0.06	
14.10	12.0154	55.3	42.6	947.31	947.28	-0.03	0.06	
15.10	12.2880	57.5	42.4	813.76	813.76	-0.04	0.04	
16.10	11.6907	54.4	42.6	992.67	992.59	-0.02	0.10	
17.10	14.2585	57.6	45.9	1224.65	1224.50	-0.15	0.15	
18.10	13.7717	56.9	45.7	1223.96	1223.84	-0.12	0.12	
19.10	11.8541	52.3	42.6	1225.56	1225.46	-0.10	0.10	
20.10	13.4144	54.9	44.0	1225.27	1225.17	-0.10	0.10	
21.10	8.8030	45.9	38.7	1226.42	1226.36	-0.01	0.07	
22.10	8.1263	44.1	37.5	1227.29	1227.24	-0.01	0.06	
23.10	10.2379	48.5	40.1	1227.07	1227.01	-0.03	0.09	
24.10	12.6545	53.2	42.9	1225.87	1225.81	-0.01	0.07	
Итого	335.2669	52.0'	41.0'	30609.59	30607.66	-0.61	2.54	720.00

Точ.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 720.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
25-10-21 00:00	5746.9047	491416.98	486709.12	11530.97
25-09-21 00:00	5411.6378	460807.39	456101.46	10810.97
Итого	335.2669	30609.59	30607.66	720.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тощ = 720.00ч
 Обновление 2.39 30-06-21 16ч НС-А-2.37 / НС-А-2.36 Q=G1 (H1-H2)

25.10.21 Подпись _____

