

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 21 г.

Название потребителя ТСН "Кузьминская-7" Абонент _____
 Адрес потребителя МО, г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 7 Телефон _____
 Ответственное лицо Председатель Правления Шеварков А.Н.

Вычислитель ТС-400-0-4-2 Сер.ном. 110718 Расход под 0.40.. 100.00 м3/ч Ду 100 мм
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.40.. 100.00 м3/ч Ду 100 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]		Tнар [час]
25.10	13.8875	55.5	44.1	1224.97	1224.84	-0.01	0.14	24.00
26.10	11.9914	51.7	41.7	1200.21	1200.11		0.10	24.00
27.10	11.5166	50.7	41.0	1195.79	1195.70	-0.02	0.11	24.00
28.10	10.1635	48.1	39.6	1195.73	1195.67	-0.01	0.07	24.00
29.10	9.6887	47.2	39.1	1195.21	1195.16		0.05	24.00
30.10	8.0910	44.0	37.2	1195.94	1195.89	-0.01	0.06	24.00
31.10	10.0855	48.1	39.7	1195.46	1195.38	-0.02	0.10	24.00
01.11	10.0950	48.2	39.8	1195.01	1194.93		0.08	24.00
02.11	13.3240	54.6	43.4	1193.66	1193.53		0.13	24.00
03.11	11.8776	51.9	41.9	1193.74	1193.61	-0.02	0.15	24.00
04.11	9.9496	47.7	39.4	1194.45	1194.21		0.24	24.00
05.11	9.0810	46.3	38.7	1193.87	1193.73	-0.02	0.16	24.00
06.11	8.9866	45.7	38.2	1199.52	1199.45	-0.03	0.10	24.00
07.11	10.8810	49.8	40.9	1216.50	1216.38		0.12	24.00
08.11	11.0316	49.9	40.9	1216.73	1216.58		0.15	24.00
09.11	14.7367	56.8	44.6	1216.26	1216.07		0.19	24.00
10.11	15.5630	58.2	45.4	1215.61	1215.41		0.20	24.00
11.11	14.1696	55.5	43.9	1216.08	1215.87		0.21	24.00
12.11	13.6048	54.6	43.4	1216.01	1215.77		0.24	24.00
13.11	12.8417	53.0	42.4	1216.48	1216.19		0.29	24.00
14.11	14.4490	56.2	44.3	1215.91	1215.67		0.24	24.00
15.11	15.8599	58.7	45.7	1215.17	1214.95		0.22	24.00
16.11	16.1665	59.4	46.0	1214.17	1213.83		0.34	24.00
17.11	16.3700	59.8	46.3	1214.61	1214.40		0.21	24.00
18.11	16.3821	59.7	46.0	1198.87	1198.64		0.23	24.00
19.11	14.7597	56.8	44.4	1188.44	1188.23		0.21	24.00
20.11	15.0878	57.7	45.0	1187.25	1187.05		0.20	24.00
21.11	14.4365	56.6	44.5	1186.89	1186.67		0.22	24.00
22.11	16.3660	60.0	46.2	1186.45	1186.14		0.31	24.00
23.11	17.9818	62.8	47.6	1186.21	1185.85		0.36	24.00
24.11	18.3921	63.4	47.9	1186.21	1185.94		0.27	24.00
Итого	407.8178	53.8'	42.9'	37267.41	37261.85	-0.14	5.70	744.00

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tmax + Tdelta_t<min + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
25-11-21 00:00	6154.7225	528684.39	523970.97	12274.97
25-10-21 00:00	5746.9047	491416.98	486709.12	11530.97
Итого	407.8178	37267.41	37261.85	744.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррект. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.39 30-06-21 16ч НС-А-2.37 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

25.11.21 Подпись _____

