МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 21 г.

Название потребителя *ТСН "Кузьминская-7"* Абонент
Адрес потребителя *МО, г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 7* Телефон
Ответственное лицо *Председатель Правления Шеварков А.Н.*

Расход под *0.40.. 100.00 м3/ч* Ду *100* мм
Расход обр *0.40.. 100.00 м3/ч* Ду *100* мм

Вычислитель ТС-400-0-4-2 Сер.ном. 110718
Отчетное число месяца *25* Отчетное время *00:00*

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [oC]	tобр [oC]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Тнар [час]
25.11	14.6634	56.3	44.0	1187.96	1187.75	0.21	24.00
26.11	14.5649	56.1	43.8	1188.09	1187.87	0.22	24.00
27.11	14.8097	56.8	44.4	1187.61	1187.39	0.22	24.00
28.11	13.4128	54.4	43.1	1185.92	1185.67	0.25	24.00
29.11	13.3445	54.4	43.1	1186.83	1186.63	0.20	24.00
30.11	14.6571	56.8	44.4	1186.01	1185.70	0.31	24.00
01.12	17.7147	62.5	47.5	1184.95	1184.73	0.22	24.00
02.12	18.4679	63.8	48.2	1184.35	1184.14	0.21	24.00
03.12	15.3038	57.7	44.8	1186.27	1186.10	0.17	24.00
04.12	17.2005	61.2	46.7	1185.62	1185.42	0.20	24.00
05.12	17.3983	61.6	46.9	1185.03	1184.79	0.24	24.00
06.12	18.1338	62.8	47.5	1185.33	1185.09	0.24	24.00
07.12	17.2750	61.4	46.8	1185.51	1185.28	0.23	24.00
08.12	19.5569	65.1	48.6	1184.85	1184.47	0.38	24.00
09.12	21.7534	68.9	50.5	1184.50	1184.21	0.29	24.00
10.12	24.8033	73.8	52.8	1182.91	1182.65	0.26	24.00
11.12	26.1843	75.7	53.6	1181.90	1181.65	0.25	24.00
12.12	22.4031	69.2	50.3	1184.16	1183.96	0.20	24.00
13.12	18.6316	62.6	46.9	1185.31	1185.13	0.18	24.00
14.12	18.1488	62.0	46.7	1185.31	1185.09	0.22	24.00
15.12	17.6649	61.4	46.5	1184.75	1184.50	0.25	24.00
16.12	16.3697	59.1	45.3	1185.01	1184.89	0.12	24.00
17.12	15.4664	57.7	44.6	1185.05	1184.92	0.13	24.00
18.12	16.7929	60.2	46.1	1184.53	1184.38	0.15	24.00
19.12	17.0055	61.0	46.6	1184.13	1183.98	0.15	24.00
20.12	21.6615	69.1	50.8	1181.92	1181.76	0.16	24.00
21.12	27.7550	79.3	55.8	1179.09	1178.82	0.27	24.00
22.12	31.4118	85.2	58.5	1176.77	1176.35	0.42	24.00
23.12	27.0452	77.7	54.7	1179.26	1179.03	0.23	24.00
24.12	25.7743	75.1	53.2	1180.80	1180.59	0.21	24.00
Итого	575.3750	64.3'	48.1'	35529.73	35522.94	6.79	720.00

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
720.00ч = 720.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Тнар [час]
25-12-21 00:00	6730.0975	564214.12	559493.91	12994.97
25-11-21 00:00	6154.7225	528684.39	523970.97	12274.97
Итого	575.3750	35529.73	35522.94	720.00

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц.часов
(#) электропитание

Тобщ = 720.00ч
Обновление 2.39 30-06-21 16ч НС-А-2.37 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

25.12.21 Подпись