

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 22 г.

Название потребителя ТСН "Кузьминская-7" Абонент _____
 Адрес потребителя МО, г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 7 Телефон _____
 Ответственное лицо Председатель Правления Шеварков А.Н.

Вычислитель ТС-400-0-4-2 Сер.ном. 110718 Расход под 0.40.. 100.00 м3/ч Ду 100 мм
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.40.. 100.00 м3/ч Ду 100 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]		Tнар [час]
25.02	13.9310	57.2	44.9	1129.12	1129.11	-0.05	0.06	24.00
26.02	13.7123	57.0	44.7	1113.84	1113.81	-0.02	0.05	24.00
27.02	14.1791	57.5	44.8	1113.36	1113.23		0.13	24.00
28.02	15.2106	59.9	46.2	1112.74	1112.66	-0.03	0.11	24.00
01.03	13.4621	56.2	44.1	1113.75	1113.73	-0.03	0.05	24.00
02.03	12.5043	54.4	43.2	1113.98	1113.96	-0.03	0.05	24.00
03.03	13.1306	55.9	44.1	1113.47	1113.46	-0.05	0.06	24.00
04.03	16.3864	63.0	48.3	1110.88	1110.85	-0.05	0.08	24.00
05.03	15.9515	61.9	47.6	1110.92	1110.76	-0.01	0.17	24.00
06.03	16.0019	62.2	47.8	1110.66	1110.59	-0.01	0.08	24.00
07.03	14.8018	60.0	46.5	1093.93	1093.92	-0.03	0.04	24.00
08.03	17.8455	66.0	49.5	1082.26	1082.24	-0.03	0.05	24.00
09.03	20.6573	71.3	52.2	1080.43	1080.40	-0.04	0.07	24.00
10.03	20.9581	71.7	52.3	1079.73	1079.71	-0.04	0.06	24.00
11.03	17.1723	64.3	48.4	1080.75	1080.63		0.12	24.00
12.03	16.9737	63.9	48.1	1081.42	1081.31	-0.02	0.13	24.00
13.03	15.3421	60.7	46.5	1082.16	1082.14	-0.05	0.07	24.00
14.03	13.5943	57.0	44.5	1082.63	1082.62	-0.04	0.05	24.00
15.03	15.6237	61.3	46.9	1081.10	1081.09	-0.02	0.03	24.00
16.03	16.4281	62.9	47.7	1081.03	1081.01	-0.03	0.05	24.00
17.03	16.4246	62.8	47.6	1080.83	1080.68	-0.03	0.18	24.00
18.03	14.4321	58.9	45.6	1081.60	1081.51	-0.03	0.12	24.00
19.03	11.9751	53.6	42.8	1104.68	1104.67	-0.04	0.05	24.00
20.03	10.7506	51.2	41.5	1104.62	1104.60	-0.03	0.05	24.00
21.03	9.8587	49.5	40.5	1103.53	1103.51	-0.04	0.06	24.00
22.03	9.4546	48.9	40.4	1103.63	1103.62	-0.02	0.03	24.00
23.03	9.4732	49.1	40.5	1103.09	1102.91	-0.01	0.19	24.00
24.03	9.7288	49.7	40.8	1103.07	1103.01	-0.04	0.10	24.00
Итого	405.9644	58.8'	45.6'	30753.21	30751.74	-0.82	2.29	672.00

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 672.00ч = 672.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
25-03-22 00:00	8266.0062	666911.48	662182.79	15154.75
25-02-22 00:00	7860.0418	636158.27	631431.05	14482.75
Итого	405.9644	30753.21	30751.74	672.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 672.00ч
 Обновление 2.39 30-06-21 16ч НС-А-2.37 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

25.03.22 Подпись _____