

# МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 22 г.

Название потребителя ТСН "Кузьминская-7" Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя МО, г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 7 Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо Председатель Правления Шеварков А.Н.

Вычислитель ТС-400-0-4-2 Сер.ном. 110718 Расход под 0.40.. 100.00 м3/ч Ду 100 мм  
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.40.. 100.00 м3/ч Ду 100 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]		Tнар [час]
25.03	10.2994	51.1	41.8	1102.94	1102.92	-0.02	0.04	24.00
26.03	11.4310	53.4	43.1	1102.74	1102.72	-0.03	0.05	24.00
27.03	16.9082	65.0	49.6	1099.36	1099.33	-0.04	0.07	24.00
28.03	17.5965	66.4	50.4	1099.26	1099.23	-0.01	0.04	24.00
29.03	14.4467	59.7	46.6	1100.90	1100.79	-0.02	0.13	24.00
30.03	15.6728	62.4	48.0	1091.31	1091.18	-0.02	0.15	24.00
31.03	15.4352	61.9	47.5	1075.95	1075.93	-0.02	0.04	24.00
01.04	13.8122	58.4	45.6	1076.44	1076.42	-0.04	0.06	24.00
02.04	14.9807	60.6	46.7	1075.60	1075.58	-0.03	0.05	24.00
03.04	14.8245	60.6	46.8	1075.19	1075.17	-0.05	0.07	24.00
04.04	13.4963	57.8	45.3	1075.54	1075.52		0.02	24.00
05.04	12.9740	56.6	44.5	1076.32	1076.15		0.17	24.00
06.04	12.7822	56.2	44.4	1076.02	1075.96	-0.04	0.10	24.00
07.04	12.8406	56.7	44.7	1075.83	1075.81	-0.03	0.05	24.00
08.04	8.4379	46.7	38.9	1077.59	1077.58	-0.03	0.04	24.00
09.04	8.9396	47.9	39.6	1077.08	1077.06	-0.05	0.07	24.00
10.04	9.8000	49.9	40.8	1076.16	1076.14	-0.03	0.05	24.00
11.04	11.4708	53.4	43.0	1093.20	1093.18	-0.02	0.04	24.00
12.04	11.0583	52.5	42.5	1099.17	1099.00		0.17	24.00
13.04	11.4064	53.1	42.8	1099.81	1099.75	-0.05	0.11	24.00
14.04	9.3165	48.1	39.7	1100.39	1100.38	-0.04	0.05	24.00
15.04	8.6746	47.0	39.1	1099.94	1099.92	-0.02	0.04	24.00
16.04	11.6442	53.3	42.7	1099.16	1099.14	-0.02	0.04	24.00
17.04	12.0232	53.8	42.8	1099.67	1099.66	-0.06	0.07	24.00
18.04	10.1482	49.8	40.5	1100.30	1100.27	-0.02	0.05	24.00
19.04	9.3408	48.1	39.6	1100.89	1100.70		0.19	24.00
20.04	T 8.2471	45.7	38.2	1099.50	1099.46	-0.06	0.10	23.98
21.04	9.2067	47.9	39.5	1099.73	1099.72	-0.04	0.05	24.00
22.04	T 8.1776	45.9	38.5	1099.51	1099.50	-0.03	0.04	23.98
23.04	7.4266	44.4	37.6	1100.13	1100.11	-0.04	0.06	24.00
24.04	7.7458	45.2	38.1	1099.71	1099.70	-0.02	0.03	24.00
Итого	360.5646	53.5'	42.9'	33825.34	33823.98	-0.88	2.24	743.96

Точ.пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta\_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.  
 744.00ч = 743.96ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.04ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
25-04-22 00:00	8626.5708	700736.82	696006.77	15898.71
25-03-22 00:00	8266.0062	666911.48	662182.79	15154.75
Итого	360.5646	33825.34	33823.98	743.96

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч  
 Обновление 2.39 30-06-21 16ч НС-А-2.37 / НС-А-2.36 Q=G1 (H1-H2)

25.04.22 Подпись \_\_\_\_\_